



NÁZEV MATERIÁLU	Připomínky Svazu průmyslu a dopravy České republiky k Návrhu Územního rozvojového plánu
Č. J.	78/2024
DATUM ZPRACOVÁNÍ	18. 7. 2024
KONTAKTNÍ OSOBA	Jan Šebesta
TELEFON	225 279 201
E-MAIL	jsebesta@spcr.cz

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) žádá o aktivní zapojení do přípravy první změny Územního rozvojového plánu (ÚRP). Zároveň již v tomto „nultém“ ÚRP žádáme zpřesnění popisu některých záměrů převzatých ze Zásad územního rozvoje.

OBECNÉ PŘIPOMÍNKY

1. **K potřebě úpravy záměrů ÚRP mj. v oblasti plynárenství**

Žádáme o aktivní zapojení do přípravy první změny Územního rozvojového plánu a žádáme informaci o tom, kdy bude první změny připravována.

Odůvodnění:

V rámci nadregionálních zájmů technické infrastruktury existuje celá řada záměrů, která je třeba promítnout do ÚRP. Zároveň i některé záměry (koridory) přebírané ze ZÚR je třeba zpřesnit a upravit tak, aby byla umožněna realizace záměrů, pro které se koridory vymezovaly. To se týká zejména záměrů v oblasti přepravní soustavy plynu, kdy některé koridory ne zcela přesně odpovídají aktuálním potřebám.

Tato připomínka je zásadní.

KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY

2. **K bodu 64 – TE02**

Žádáme upravit na „Koridor pro dvojité vedení 400 kV Verněřov–Vítkov“.

Odůvodnění:

Záměry uvedené v článku byly již všechny realizovány kromě záměru vedení 400 kV Verněřov–Vítkov, který je nyní v realizaci, ale zatím požadujeme ponechat.

Tato připomínka je zásadní.

3. **K bodu 70 – TE10**

Žádáme upravit na „Koridory pro vedení 400 kV Výškov–Chotějovice a dále koridor pro dvojité vedení 400 kV v trase Babylon–Bezděčín, včetně související plochy pro rozšíření elektrické stanice Výškov“.

Odůvodnění:

Záměr Výškov-Babylon byl již realizován.

Tato připomínka je zásadní.

4. K bodu 72 – TE14

Žádáme upravit na „Koridory pro dvojité vedení 400 kV Čechy-střed–Chodov a související plochy pro rozšíření elektrických stanic 400/110 kV Týnec a Čechy-střed“.

Odůvodnění:

Záměr Čechy-střed-Týnec nesplňuje podmínky pro vymezení v ÚRP. Aktualizace ZÚR Středočeského kraje, kterou byl vymezen koridor, nabyla účinnosti 9. 11. 2023.

Tato připomínka je zásadní.

5. K bodu 78 – TE20

Žádáme upravit na „Koridory pro dvojité vedení 400 kV Kočín-Dasný a Slavětice–Čebín a souvisejících ploch pro rozšíření elektrických stanic 400/110 kV Dasný, Kočín, Čebín a Slavětice“.

Odůvodnění:

Záměr Kočín-Slavětice nesplňuje podmínky pro vymezení v ÚRP. Aktualizace ZÚR Jihočeského kraje, kterou byl vymezen koridor, nabyla účinnosti 19. 1. 2024.

Tato připomínka je zásadní.

6. K bodu 83 – TE28

Žádáme upravit na „Plocha elektrické stanice 400/110 kV v lokalitě Chýnov–Pelhřimov, včetně koridoru pro její zapojení do přenosové soustavy“.

Odůvodnění:

Záměr zapojení vedení 400 kV Milín-Sokolnice do nové stanice nesplňuje podmínky pro vymezení v ÚRP. V ZÚR Kraje vysočina není vymezen koridor.

Tato připomínka je zásadní.

7. K bodu 91 – TP16

Bod je možné z návrhu Územního rozvojového plánu vypustit.

Odůvodnění:

Stavba VTL plynovodu DN 1400 Hora Svaté Kateřiny – Přimda byla již zrealizována a zkolaudována v roce 2021.

Tato připomínka je zásadní.

8. K bodu 409

V tabulce u záměru TE03 v Olomouckém kraji žádáme doplnit obce Rouské a Všechnovice.

Odůvodnění:

Ve výčtu chybí dotčené obce.

Tato připomínka je zásadní.

9. K bodu 409

V tabulce u záměru TE03 v Moravskoslezském kraji doplnit ORP Frýdlant nad Ostravicí.

Odůvodnění:

Ve výčtu chybí dotčená ORP.

Tato připomínka je zásadní.

10. K dokumentu URP duvodova-zprava.pdf na str. 176

Požadujeme do tabulky do řádky TE25 provést následující úpravy:

- 1) Vypustit ve sloupci „Specifikace“ v podřádku ULK slovo „dvojité“.
- 2) Doplnit do sloupce „Specifikace“ v podřádku LBK slova „koridor o proměnlivé šíři“.

Odůvodnění:

Ad 1) Ani PÚR, ani ZÚR ULK a ZÚR LBK v textové části nespecifikují, o jaký typ (dvojitý/jednoduchý) se jedná, žádáme proto o vypuštění tohoto zpřesnění, které ani neodpovídá přípravným pracím.

Ad 2) Naproti výše uvedenému vyplývá z textové části ZÚR LBK, že se předmětný koridor vymezuje o proměnlivé šíři. Vzhledem k tomu, že je šíře koridoru 100 m uvedena v podřádku ULK, považujeme za žádoucí její zpřesnění dle ZÚR LBK rovněž v podřádku LBK.

Tato připomínka je zásadní.

11. K dokumentům mapy 2 a 3 – k legendě

Požadujeme nahradit slova „elektrická přenosová“ slovem „elektroenergetická“ nebo za slova „elektroenergetická přenosová“ vložit slova „a distribuční“.

Odůvodnění:

Koridory a plochy vymezují rovněž záměr distribuční soustavy (TE25), pojmenování prvku v legendách map 2 a 3 je tak nepřesné. Je třeba také sladit odborné termíny.

Tato připomínka je zásadní.