



NÁZEV MATERIÁLU	Připomínky Svazu průmyslu a dopravy České republiky k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů.
Č. J.	14/2021
DATUM ZPRACOVÁNÍ	24. února 2021
KONTAKTNÍ OSOBA	Dagmar Endrlová
TELEFON	225 279 603
E-MAIL	dendrlova@spcr.cz

KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY

1. K § 2, kde se doplňují písmena c) až e), kdy písmeno c) zní:

c) servisem zařízení obsahujícího regulované látky skladování regulovaných látek, použití regulovaných látek při údržbě nebo opravě, včetně opětovného plnění, znovuzískání regulovaných látek při údržbě, opravě nebo na konci životnosti a recyklace regulovaných látek,

Ke skladování regulovaných látek dochází i při jejich výrobě a případně při základním laboratorním a analytickém použití. Dle výše uvedené definice a dalších povinností daných tímto zákonem by to znamenalo nutnost certifikace i pracovníků výroby a laboratoří.

Navrhujeme proto následující úpravu textu v souladu s nařízením EP a Rady (ES) č. 1005/2009:

c) servisem zařízení **servis chladících nebo klimatizačních zařízení, tepelných čerpadel nebo systémů požární ochrany včetně jejich okruhů, které obsahují** obsahujícího regulované látky, skladování regulovaných látek **určených k servisu zařízení,** použití regulovaných látek při údržbě nebo opravě, včetně opětovného plnění, znovuzískání regulovaných látek při údržbě, opravě nebo na konci životnosti **uvedených zařízení** a recyklace regulovaných látek (**chladiv**),

Odůvodnění:

Viz text připomínky.

Tato připomínka je zásadní.

2. K § 2 písmeno c) – doplnění do definice servisu zařízení

Navrhujeme v celém písmenu c) uvést i fluorované skleníkové plyny.

Odůvodnění:

Servis zařízení se provádí i na zařízení obsahujícím F-plyny a nejen regulované látky.

Tato připomínka je zásadní.

3. K § 2 písmeno c) – doplnění definice servisu zařízení – činnost skladování

Certifikát kategorie I, který je vystaven servisním pracovníkům, kteří provádějí servis zařízení neobsahuje ani zmínku o tom, že by se měl týkat skladování. Činnosti v něm uvedené: 1) servis zařízení obsahujících regulované látky, 2) kontrola těsnosti chladicích a klimatizačních zařízení obsahujících regulované látky, 3) recyklace regulovaných látek, 4) kontrola těsnosti aplikací obsahujících fluorované skleníkové plyny, 5) znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů, 6) instalace zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny, 7) údržba a servis zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny.

Odůvodnění:

Servisem se nerozumí skladování. Bude se tedy upravovat i certifikát?

Tato připomínka je zásadní.

4. K § 2, kde se doplňují písmena c) až e), kdy písmeno d) zní:

d) zvláštním skladem halonů zařízení určené k uskladnění halonů zabezpečeným způsobem, ve kterém probíhají činnosti znovuzískání, regenerace, kontinuálního sledování úniku regulovaných látek z nádob a sběru halonů a obdobně použitých regulovaných látek,

Podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1005/2009 je halon regulovaná látka uvedená na seznamu ve skupině III přílohy I, včetně svých izomerů.

Navrhujeme proto změnit text písmene d) takto:

d) zvláštním skladem halonů zařízení určené k uskladnění halonů zabezpečeným způsobem, ve kterém probíhají činnosti znovuzískání, regenerace, kontinuálního sledování úniku regulovaných látek z nádob a sběru halonů a obdobně použitých regulovaných látek,

Odůvodnění:

Viz text připomínky.

Tato připomínka je zásadní.

5. K § 3, odstavce 2) – doplnění F plynů

Mělo by zde být uvedeno také – fluorovaných skleníkových plynů.

Odůvodnění:

Servis zařízení se provádí i na zařízení obsahujícím F-plyny a nejen regulované látky.

Tato připomínka je zásadní.

6. K § 4

Navrhujeme v souvislosti s připomínkou č. 1 upřesnění názvu § 4

Podmínky pro provoz a prodej chladících nebo klimatizačních zařízení, tepelných čerpadel nebo systémů požární ochrany zařízení obsahujících nebo obsahujících regulované látky nebo zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny

Odůvodnění:

Viz text připomínky.

Tato připomínka je zásadní.

7. K § 4, odst. 1 – doplnění přepočtu na emisní ekvivalent

...300 kg regulovaných látek/500 tun ekv. CO2 fluorovaných skleníkových plynů...

Odůvodnění:

Nutno uvést přepočet emisního ekvivalentu pro F-plyny.

Tato připomínka je zásadní.

8. K § 4 odst. 2 – doplnění přepočtu na emisní ekvivalent

... 3 kg regulovaných látek/5 tun ekv. CO2 fluorovaných skleníkových plynů...

Odůvodnění:

Nutno uvést přepočet emisního ekvivalentu pro F-plyny.

Tato připomínka je zásadní.

9. K § 4 odst. 2, písm. b) – doplnění F plynů

Navrhujeme doplnit druh regulované látky/**fluorovaného skleníkového plynu**...

Odůvodnění:

Servis zařízení se provádí i na zařízení obsahujícím F-plyny a nejen regulované látky.

Tato připomínka je zásadní.

10. K § 4 odst. 2, písm. d) – doplnění F plynů

Navrhujeme doplnit úniku regulované látky/**fluorovaného skleníkového plynu**...

Odůvodnění:

Servis zařízení se provádí i na zařízení obsahujícím F-plyny a nejen regulované látky.

Tato připomínka je zásadní.

11. K § 4 odst. 2, písm. j) – doplnění F plynů

Navrhujeme doplnit množství znovuzískané regulované látky/**fluorovaného skleníkového plynu**...

Odůvodnění:

Servis zařízení se provádí i na zařízení obsahujícím F-plyny a nejen regulované látky.

Tato připomínka je zásadní.

12. K § 4 odst. 2, písm. j) – změnit certifikát na povolení

...zneškodnění certifikované osobě, včetně uvedení čísla jejího **povolení**...

Odůvodnění:

V § 3 odst. 1 je certifikát zrušen.

Tato připomínka je zásadní.

13. K § 4, odst. 3 – dotaz k revizi vyhlášky

.....v souladu s požadavky stanovenými prováděcím právním předpisem.

Kdy bude příslušná vyhláška novelizována?

14. K § 4a – doplnění termínu požárních systémů

...tepelných čerpadel, **stacionárních** systémů požární ochrany...

Odůvodnění:

Zjevně mýlně stacionární systémy.

Tato připomínka je zásadní.

15. K § 7 – sjednocení nakládání s regulovanými látkami a F plyny

Označování výrobků a zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny.

Odůvodnění:

Pro regulované látky platí následující povinnost: Výrobce, dovozce, vývozce, prodejce a přepravce výrobků nebo zařízení, které obsahují regulované látky, jsou povinni na vyžádání ministerstva, České inspekce životního prostředí, České obchodní inspekce nebo příslušného celního úřadu předložit dodací list a celní doklady k jejich kontrole. **Bude tato povinnost vztažena i na F plyny?**

Tato připomínka je zásadní.

16. K § 15, odst. 2, písm. a) – nahrazení certifikace povolením

...nezajistí předání osobě **s povolením** ke zneškodnění...

Odůvodnění:

V § 3 odst. 1 je certifikát zrušen.

Tato připomínka je zásadní.

17. K § 16, odst. 1, písm. a) – nahrazení certifikace povolením

...nezajistí předání osobě **s povolením** ke zneškodnění...

Odůvodnění:

V § 3 odst. 1 je certifikát zrušen.

Tato připomínka je zásadní.

18. K § 16, odst. 2, písm. a) – doplnění přepočtu na emisní ekvivalent

... 300 kg regulovaných látek/500 tun ekv. CO2 fluorovaných skleníkových plynů...

Odůvodnění:

Nutno uvést přepočet emisního ekvivalentu pro F-plyny.

Tato připomínka je zásadní.

19. K § 26a – dotaz

Proč je v návrhu zákona uveden paragraf o poskytování údajů?

20. K § 26a, odst. 3 – dotaz

Jaký je smysl dovětky:.... **pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav...?**