



NÁZEV MATERIÁLU	Připomínky Svazu průmyslu a dopravy České republiky k Návrhu Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky
Č. J.	24/2020
DATUM ZPRACOVÁNÍ	15. 4. 2020
KONTAKTNÍ OSOBA	Jan Šebesta
TELEFON	225 279 201
E-MAIL	jsebesta@spcr.cz

KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY

1. K dokumentu obecně

V zájmovém prostoru, který je předmětem aktualizace PÚR se nachází plynárenská zařízení v majetku společnosti GasNet, s.r.o. Z tohoto důvodu požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).

V oblasti připravovaných opatření se nachází rovněž vedení vvn/110kV a vedení vn/22kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Upozorňujeme, že návrhy opatření musí respektovat stávající i výhledová zařízení pro rozvod el. energie včetně jejich ochranných pásem dle § 46 a § 98 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů. Případné přeložky stávajících energetických zařízení (venkovní vedení 110 kV a venkovní vedení 22kV) budou řešeny v souladu s § 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).

Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech (stavbách, opatřeních apod.) požadujeme zajistit si u vlastníků výše zmíněných zařízení vyjádření o sítích a stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi zařízeními (např. přeložky PZ). Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto kolizních míst bude odsouhlasena vlastníkem.

Tato připomínka je zásadní.