



Název materiálu:	Stanovisko k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.
Jméno:	Václav Trejbal
Telefon:	602 227 268
e-mail:	vtrejbal@spcr.cz

A. SHRNUTÍ HLAVNÍCH DOPADŮ PŘEDLOŽENÉHO MATERIÁLU

B. OBECNÁ PŘIPOMÍNKA

C. ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY:

K § 9, odst. 2, písm. e)

Navrhujeme písmeno upravit takto:

„d) obsah závěrečné zkoušky, **a to v případě, že osvědčení bylo v tomto měsíci vydáno.**“

Odůvodnění: Zpřesnění významu.

K § 15 odst. 10

Navrhujeme odstavec upravit takto:

„(10) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o fluorovaných skleníkových plynech **úmyslně** vypustí fluorované skleníkové plyny do atmosféry.“

Odůvodnění: V nařízení EP a R č. 517/2014 se v článku 3 odstavci 1 mluví o zákazu úmyslného vypouštění FSP. Takže by se slovo "úmyslně" mělo objevit taky v § 15 odst. 10. Nesmí být sankcionován nečekaný únik způsobený poruchou zařízení při dodržení všech kontrol.

K § 17, odst. 11, písm. d)

Navrhujeme písmeno upravit takto:

„d) neinformuje ministerstvo nebo Českou inspekci životního prostředí 1 měsíc před konáním zkoušky o místě nebo termínu konání zkoušky, **nejpozději v den vyhlášení termínu zkoušky.**“

Odůvodnění:

D. LEGISLATIVNĚ TECHNICKÉ PŘIPOMÍNKY

K § 3 odst. 1

Navrhujeme opravit odstavec:

„Pokud jí byl vydán certifikát podle § 10 odst. 2 písm. f)“

Odůvodnění: Oprava chybného odkazu

K § 4 odst. 2

Navrhujeme návrhí odstavce upravit takto:

„(2) Osoba provozující zařízení s obsahem nejméně 3 kg regulovaných látek je povinna vést evidenční knihu zařízení, uchovat ji pro účely kontroly v místě provozu zařízení po dobu 5 let **po ukončení provozu zařízení** a předložit ji ke kontrole na výzvu kontrolního orgánu.“

Odůvodnění: Zpřesnění významu odstavce.

V Praze 18. prosince 2015